


Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах	
Дата формирования	11.01.2024
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
Код учреждения	613В9079
ИНН	6231023687
КПП	623401001
Период формирования	2023
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "РЯЗАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ИНН 6231023687 КПП 623401001

№ п/п	Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1.	Управление Роспотребнадзора по Рязанской области	Плановая	с 17.05.2023 по 30.05.2023.	1. Два складских помещения для хранения постельных принадлежностей и постельного белья находятся в ветхом состоянии, внутренняя отделка не отвечает требованиям, а именно: в складском помещении для хранения постельного белья имеются дефекты на внутренней отделке: на потолке следы протечек с кровли, трещины в штукатурке; в складском помещении для хранения постельных принадлежностей внутренняя отделка потолка не гладкая, выполнена из деревянных реек, между рейками отмечаются щели через которые сыплется пыль и мусор, имеются дефекты на стенах, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию.	1.В ноябре 2023 года в ОЛ «Сказка» в рамках региональной программы по детскому отдыху построены новые складские помещения для мягкого и прочего инвентаря.

2.	Прокуратура Советского района г. Рязани с участием ОНДиПР г. Рязани УНДиПР ГУ МЧС России по РО	Внеплановая	13.12.2023	1. Не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны склада в цокольном этаже. 2. Не обеспечена обработка деревянных и иных конструкций, сценической коробки, планшета сцены, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами.	По п.1 Выполнены работы по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещения декораторской (трюм под сценой). По п.2 Для устранения выявленных нарушений учреждению выделены средства на 2024 год в размере 713, 200,00 рублей. Работы будут выполнены до 01.09.2024.
----	--	-------------	------------	---	--

Директор МАУДО РГДТ



Т.Е. Пыжонкова